

『電算室に係る監視カメラ更新業務』における質疑について(回答)

No	文書名	ページ	項目	質問内容	回答内容
1	業務仕様書	p.2	1 機器等の構成	PoE スイッチの備考に記される「ボックス」は、当業務の納品機器でしょうか。又は既設機器でしょうか。	「ボックス」は、PoEスイッチを収容し、安全に稼働させるために必要なものであり、当業務の納品機器と理解願います。
2	業務仕様書	p.3	3.2 SD メモリカード	SD メモリカードの交換周期の目安として5 年程度利用可能とされていますが、5 年保証にて期間内に故障した場合に交換品と無償で取換えができれば問題ありませんでしょうか。なお、製品保証ではSD メモリカード内の録画データ、故障期間中の録画は対象外となります。	ご認識のとおりです。 なお、SDメモリーカードは、耐久性・信頼性に優れた業務用のものとし、カメラメーカーが推奨する製品とするなど、安定して稼働できるものとしてください。
3	業務仕様書	p.4	4 運用環境	複数カメラの映像を同時に一括で閲覧できる必要はありますでしょうか。	一括で閲覧できる必要はありません。
4	業務仕様書	p.4	6 その他	納品から5年間は故障対応(スポット保守)が可能について、SD メモリカードはカメラ本体に内蔵するため、故障対応時の取り外し・設定に関する作業も実費請求が可能という理解で問題ございませんでしょうか。	ご認識のとおりです。
5	業務仕様書別紙1		設置場所	通信用ケーブルのおおよその長さを知るため、寸法が記された電算室の平面図を提供頂けないでしょうか。	業務仕様書別紙1(設置場所)の平面図において、左右(東西)の柱間が約7.8m、上下(南北)の柱間が約8.8mです。(いずれも芯芯寸法)
6	業務仕様書別紙1		設置場所	PoE スイッチを設置する「サーバ室」の壁面のおおよその位置は、どの辺りでしょうか。	現行のPoEスイッチは納品準備室に設置されていますが、サーバ室での具体的な設置場所については別途協議とします。
7	業務仕様書別紙1		設置場所	「サーバ室」内で操作端末を設置するおおよその位置は、どの辺りでしょうか。	操作端末は、サーバ室には設置せず、1号館5階の情報政策課執務室にある業務端末を利用します。