

管理棟等消火器具点検業務

消火器点検工数計算書

(1)管理棟消火器点検

第 3-1 号 表

施設名	単位	当初数量		保全技師補歩係り	当初工数(人)		摘 要	
							建築保全業務積算基準	
泡消火器	6型	0			0		p65	
粉末ABC	10型	47			0.000			
粉末ABC	20型	5			0.000			
粉末ABC	50型	4			0.000			
粉末ABC	100型	0			0			
合 計		56			0.000		0.0	

(2)管理棟以外消火器点検

第 3-2 号 表

施設名	単位	当初数量		保全技師補歩係り	当初工数(人)		摘 要	
泡消火器	6型	9			0.000			
粉末ABC	10型	296			0.000			
粉末ABC	20型	24			0.000			
粉末ABC	50型	21			0.000			
粉末ABC	75型	0			0.000			
粉末ABC	100型	1			0.000			
合 計		351			0.000		0.0	

消 火 器 具 点 検 基 準 表

消火器施設別配置表

棟 名	泡消火器		粉末消火器						合 計		摘 要			
	6型		10型		20型		50型		75型			100型		
	当初		当初		当初		当初		当初			当初		
管理棟			47		5		4						56	
ゲート棟・沈砂池 沈渣・し渣処理棟			13										13	
第1ポンプ棟 計量器室	1		17										18	
電気棟			21				2						23	
送風機棟	2		1		21		2				1		27	
水処理A系 上屋・管廊			22										22	
水処理E系 上屋 管廊・電気室			43				1						44	
水処理棟2F・3F			13				2						15	
市水棟 危険物倉庫 第2ポンプ棟			6		1		1						8	
雑用水棟			10										10	
塩素棟			7										7	
水処理電気棟			19				2						21	
急速ろ過棟			15				2						17	
汚泥濃縮棟 し渣処理棟			30				1						31	
ガスボイラ棟 重油地下タンク			21				2						23	
消化タンク ガスタンク周辺	6		2										8	
3号焼却炉 灯油地下タンク			14		2		5						21	
脱水機棟			42				1						43	
管理棟分以外	9		296		24		21		0		1	0	351	
合計	9		343		29		25		0		1	0	407	