

府民公募型安心・安全整備事業（府民提案型）技術審査一覧【山城地域（乙訓土木事務所）】

整理番号	受付番号	提案施設			提案概要	用地買収の有無	工事の仕分け等(第1段階チェック)		技術審査(第2段階チェック)結果						技術審査結果	審査委員会意見等	備考		
		種別	名称	所在地			対象	→対象工事とならない理由(欄外:対象番号を記入)	公共事業としての必要性	地域づくり等との整合性	地域要望等との整合性	関係法令、構造基準等との適合性	速効性						
													早期対応の必要性	他の管理者等との調整の難易					
1	9	道路	伏見向日線	向日市森本町東ノ口	グレーチング蓋を粗目から細目に変更 延長L=約300m	無	○		○	○	○	○	○	○	○	○	実施する ①	技術審査のとおりとする	
2	15	道路	伏見向日線	向日市森本町佃	グレーチング蓋を粗目から細目に変更 延長L=約400m	無	○		○	○	○	○	○	○	○	○	実施する ①	技術審査のとおりとする	
3	85	道路	長岡京停車場線	長岡京市神足芝本・大張	グレーチング蓋を粗目から細目に変更 延長L=約920m	無	○		○	○	○	○	○	○	○	○	実施する ①	技術審査のとおりとする	
4	96	道路	西京高槻線	長岡京市友岡三・四丁目	グレーチング蓋を粗目から細目に変更 延長L=約740m	無	○		○	○	○	○	○	○	○	○	実施する ①	技術審査のとおりとする	
5	90	道路	向日善峰線	長岡京市西の京	グレーチング蓋を粗目から細目に変更 延長L=約320m	無	○		○	○	○	○	○	○	○	○	実施する ①	技術審査のとおりとする	路肩部は、排水能力を確認したうえで、支障のない箇所を実施
6	79	道路	西京高槻線	向日市寺戸町新田	グレーチング蓋滑り止め N=1箇所	無	×	⑤他事業での実施									他事業での実施	技術審査のとおりとする	道路維持補修で実施
7	84	道路	長岡京停車場線	長岡京市神足芝本・大張	側溝の蓋受を設置 延長L=約920m	無	○		○	○	○	○	○	○	○	○	実施する ①	技術審査のとおりとする	
8	101	道路	大山崎大枝線	長岡京市長法寺川原谷	側溝蓋設置 延長L=約10m	無	○		○	○	○	○	○	○	×		実施しない	技術審査のとおりとする	土地所有者との調整に相当の時間を要す
9	83	道路	伏見柳谷高槻線	長岡京市馬場見場走り	交差点のカラー化 N=1箇所	無	○		○	○	○	○	○	○	○	○	実施する ①	技術審査のとおりとする	
10	107	道路	奥海印寺納所線	長岡京市金ヶ原北裏5	交差点カラー化 N=1箇所	無	○		○	○	○	○	○	○	○	○	実施する ①	技術審査のとおりとする	

府民公募型安心・安全整備事業（府民提案型）技術審査一覧【山城地域（乙訓土木事務所）】

整理番号	受付番号	提案施設			提案概要	用地買収の有無	工事の仕分け等(第1段階チェック)		技術審査(第2段階チェック)結果						技術審査結果	審査委員会意見等	備考		
		種別	名称	所在地			対象	→対象工事とならない理由(欄外:対象番号を記入)	公共事業としての必要性、地域づくりとの整合性			技術上の適合性	速効性						
									公共事業としての必要性	地域づくり等との整合性	地域要望等との整合性		関係法令、構造基準等との適合性	早期対応の必要性				他の管理者等との調整の難易	
11	109	道路	伏見柳谷高槻線	長岡京市開田3丁目	交差点カラー化 N=1箇所	無	○		○	○	○	○	○	○	○	○	実施する ①	技術審査のとおりとする	
12	110	道路	伏見柳谷高槻線	長岡京市馬場1丁目	交差点カラー化 N=1箇所	無	○		○	○	○	○	○	○	○	○	実施する ①	技術審査のとおりとする	
13	100	道路	長法寺向日葵線	長岡京市今里更ノ町	路肩部カラー舗装 延長L=約170m	無	○		○	○	○	○	○	○	○	○	実施する ①	技術審査のとおりとする	
14	102	道路	大山崎大枝線	長岡京市長法寺川原谷	路肩部カラー舗装 延長L=約10m	無	○		○	○	○	×	○	○	○	○	実施しない	技術審査のとおりとする	当該区間は、幅員が狭く外側線が引けないため、カラー舗装により歩行者等の通行部分として明示することはできない
15	80	道路	奥海印寺納所線	大山崎町円明寺小字鳥居前	交差点に道路照明を設置 N=1箇所	無	○		○	○	○	○	○	○	○	○	実施する ①	技術審査のとおりとする	
16	87	道路	奥海印寺納所線	長岡京市調子二丁目	交差点に道路照明を設置 N=1箇所	無	○		○	○	○	○	○	○	○	○	実施する ①	技術審査のとおりとする	
17	94	道路	西京高槻線	長岡京市西の京・井ノ内田	交差点に道路照明を設置 N=1箇所	無	○		○	○	○	○	○	○	○	○	実施する ①	技術審査のとおりとする	
18	88	道路	奥海印寺納所線	長岡京市調子一丁目・久貝一丁目	道路照明の移設 N=3箇所	無	○		○	○	○	○	○	○	○	○	実施する ①	技術審査のとおりとする	
19	106	道路	奥海印寺納所線	長岡京市高台一丁目	道路照明の設置 N=1箇所	無	○		○	○	○	×	×	○	○	○	実施しない	技術審査のとおりとする	・道路照明は、道路照明施設設置基準に示される、設置基準に適合しないため、設置できない ・歩道照明について、長岡京市が防犯灯を設置済
20	89	道路	大山崎大枝線	長岡京市下海印寺・樽井・下内田・岸ノ下	歩道橋に歩道照明を設置 延長L=約450m	無	○		○	○	○	○	○	○	○	○	実施する ①	技術審査のとおりとする	

府民公募型安心・安全整備事業（府民提案型）技術審査一覧【山城地域（乙訓土木事務所）】

整理番号	受付番号	提案施設			提案概要	用地買収の有無	工事の仕分け等(第1段階チェック)		技術審査(第2段階チェック)結果						技術審査結果	審査委員会意見等	備考		
		種別	名称	所在地			対象	→対象工事とならない理由(欄外:対象番号を記入)	公共事業としての必要性	地域づくり等との整合性	地域要望等との整合性	関係法令、構造基準等との適合性	速効性						
													早期対応の必要性	他の管理者等との調整の難易					
21	93	道路	西京高槻線	長岡京市西の京・井ノ内田	歩道に歩道照明を設置 延長L=約700m	無	○		○	○	○	○	○	○	○	○	実施する ①	技術審査のとおりとする	
22	78	道路	西京高槻線	向日市寺戸町新田	区画線の設置 延長L=約80m	無	○		○	○	○	○	○	○	○	○	実施する ①	技術審査のとおりとする	
23	91	道路	長法寺向日線	長岡京市今里蓮ヶ糸	区画線の引直し 延長L=約220m	無	○		○	○	○	○	○	○	○	○	実施する ①	技術審査のとおりとする	
24	95	道路	西京高槻線	長岡京市柴の里	区画線及び減速マークの引直し 延長L=約70m	無	○		○	○	○	○	○	○	○	○	実施する ①	技術審査のとおりとする	
25	108	道路	奥海印寺納所線	長岡京市金ヶ原北裏5	交差点マークの表示 N=1箇所	無	○		○	○	○	○	○	○	○	○	実施する ①	技術審査のとおりとする	
26	86	道路	長岡京停車場線	長岡京市神足芝本・大張	排水性舗装 延長L=約460m	無	○		○	○	○	○	○	○	○	○	実施する ①	技術審査のとおりとする	
27	92	道路	長法寺向日線	長岡京市今里更ノ町	舗装補修 延長L=約190m	無	○		○	○	○	○	○	○	○	○	実施する ①	技術審査のとおりとする	
28	103	道路	伏見柳谷高槻線	長岡京市奥海印寺	段差舗装設置 延長L=約20m	無	○		○	○	○	○	○	○	×	○	実施しない	路面標示等の代替案を検討のうえ実施する	騒音・振動の問題から、住民の合意を得ることができない
29	2	道路	伏見向日線	向日市森本町東ノ口	ポストコーン設置 延長L=約35m	無	○		○	○	○	○	○	○	○	○	実施する ①	技術審査のとおりとする	
30	99	道路	長法寺向日線	長岡京市今里更ノ町	ポストコーン設置 延長L=約20m	無	○		○	○	○	○	○	○	○	○	実施する ①	技術審査のとおりとする	

府民公募型安心・安全整備事業（府民提案型）技術審査一覧【山城地域（乙訓土木事務所）】

整理番号	受付番号	提案施設			提案概要	用地買収の有無	工事の仕分け等（第1段階チェック）		技術審査（第2段階チェック）結果						技術審査結果	審査委員会意見等	備考		
		種別	名称	所在地			対象	→対象工事とならない理由 （欄外：対象番号を記入）	公共事業としての必要性	地域づくり等との整合性	地域要望等との整合性	関係法令、構造基準等との適合性	速効性						
													早期対応の必要性	他の管理者等との調整の難易					
31	105	道路	伏見柳谷高槻線	長岡京市奥海印寺	ガードレール設置 延長L=約20m	無	○		○	○	○	○	○	○	○	○	実施する ①	技術審査のとおりとする	民家の出入り口となっていることから、土地所有者との調整が整えばポストコーンを設置
32	13	道路	伏見向日線	向日市森本町佃	乱横断防止柵の設置 延長L=約300m	無	○		○	○	○	○	○	○	○	○	実施する ①	技術審査のとおりとする	
33	111	道路	下植野長岡京線	長岡京市勝竜寺	木製高欄補修 延長L=約100m	無	○		○	○	○	○	○	○	○	○	実施する ①	技術審査のとおりとする	
34	104	道路	伏見柳谷高槻線	長岡京市奥海印寺	既存バリカーの移設 N=3箇所	無	○		○	○	○	○	○	○	○	○	実施する ①	技術審査のとおりとする	
35	77	道路	西京高槻線	向日市寺戸町西ノ段	歩道拡幅 延長L=約70m	有	○		○	○	○	○	○	○	○	○	実施する ②	技術審査のとおりとする	
36	75	道路	伏見向日線	向日市森本町前田	地下道内壁面の再塗装 延長L=約120m	無	○		○	○	○	○	×	×			実施しない	技術審査のとおりとする	・地下道の点検ができなくなるため、地下道管理者（JR）の同意が得られない。 ・なお、地下道出入口部分に照明を増設する。
37	76	道路	向日町停車場線	向日市寺戸町久々相	案内板の設置 N=1箇所	無	○		○	○	○	×	○	○			実施しない	技術審査のとおりとする	京都府道路標識設置指針に適合しない
38	122	道路	伏見向日線	向日市森本町前田	案内板の記載内容更新 N=1箇所	無	×	⑤他事業での実施									他事業での実施	技術審査のとおりとする	道路維持補修で実施
39	81	河川	小泉川	大山崎町円明寺小字長慶	河川浚渫	無	○		○	○	○	○	○	○	○	○	実施する ①	技術審査のとおりとする	堆積量が多い箇所について現地確認のうえ実施
40	97	河川	小泉川	長岡京市下海印寺川向イ	低水護岸の補修	無	○		○	○	○	○	○	○	○	○	実施する ①	技術審査のとおりとする	

府民公募型安心・安全整備事業（府民提案型）技術審査一覧【山城地域（乙訓土木事務所）】

整理番号	受付番号	提案施設			提案概要	用地買収の有無	工事の仕分け等（第1段階チェック）		技術審査（第2段階チェック）結果						技術審査結果	審査委員会意見等	備考	
		種別	名称	所在地			対象	→対象工事とならない理由 （欄外：対象番号を記入）	公共事業としての必要性、地域づくりとの整合性			速効性						
									公共事業としての必要性	地域づくり等との整合性	地域要望等との整合性	関係法令、構造基準等との適合性	早期対応の必要性	他の管理者等との調整の難易				
41	98	河川	犬川	長岡京市勝竜寺	河床の洗掘補修	無	○		○	○	○	○	○	○	○	実施する ①	技術審査のとおりとする	
42	82	河川	久保川	大山崎町円明寺小字長慶	河川浚渫	無	○		×	○	○	×	×	○	○	実施しない	技術審査のとおりとする	堆積量が河川断面の1/10以下なので実施しない。

◆【第1段階チェック：対象とならない工事】

- ①国や市町村が管理する施設に関する工事
- ②利便性向上や環境整備に関する工事
- ③特定の個人や団体等の利益に限られる工事
- ④道路改良工事や河川整備工事など相当の事業期間を要する大規模な工事、建物の新築・大規模な改築工事

☆《他事業での実施》

- ⑤他の事業で既に着手している又は計画区間等に含まれている工事

◆【第2段階チェック：技術審査】

- 6項目について○、×の評価を記入

◆【技術審査結果】

- ・実施する①…緊急性大
- ・実施する②…緊急性中
- ・実施する③…緊急性小
- ・他事業で実施
- ・実施しない